

|                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opdrachtgever</b>                    | Royal Boon Edam International BV<br>Ambachtstraat 4<br>1135 GG Edam           |
| <b>Datum</b>                            | 26-5-2023                                                                     |
| <b>SKG-IKOB nr.</b>                     | <b>23.00426</b>                                                               |
| <b>Royal Boon Edam International BV</b> | Ref nr. 530032                                                                |
| <b>Grondslag</b>                        | Rapporten welke opgenomen in het SKG-IKOB KOMO-atteest<br>SKG.0856.0234.      |
| <b>Betreft</b>                          | Alle type uitvoeringen vanuit het KOMO-atteest in combinatie met<br>P4A glas. |
| <b>Klasse</b>                           | Inbraakwerendheid NEN 5096:2012+A1:2015 / EN 1627:2011<br>Klasse 2 (RC 2)     |

bezoekadres  
 Poppenbouwing 56  
 4191 NZ Geldermalsen

postadres  
 Postbus 202  
 4190 CE Geldermalsen

T +31 (0)88 244 01 00  
 F +31 (0)88 244 01 01  
 E info@skgikob.nl  
 I www.skgikob.nl

SKG-IKOB heeft vastgesteld dat, in aanvulling op de grondslag, de volgende varianten dezelfde inbraakwerendheidsklasse kunnen behalen:

*Alle constructies vanuit het KOMO-atteest*      *Voldoen ook aan de eisen van NEN 5096 klasse 2 en EN 1627 klasse RC2 in combinatie met **P4A** glas.*

Dit is van toepassing mits het gevelelement voor de overige detailleringen is uitgevoerd als getest en beschreven in de genoemde grondslag.

**Onderbouwing**      Voor Klasse 2 / RC2 is P4A glas van toepassing volgens NEN-EN 356. Hiermee voldoet de RC3 constructies vanuit het KOMO-atteest ook aan eisen van de van NEN 5096 en EN 1627 klasse 2 / RC2 zoals hierboven vermeld.

**Omvang**      1 bladzijde

**Bepalingen**      De conformiteit is vastgesteld op basis van een detailbeoordeling en vergelijking met de geteste systemen.

Conformiteitsuitspraak blijft geldig zolang het genoemde product inclusief het sluitwerk ongewijzigd blijft, afgeven tegen de geldende normen, zoals hierboven vermeld.

Nadrukkelijk dient te worden opgemerkt dat deze conformiteitsuitspraak een eenmalige beoordeling van het beschreven product betreft. Als een conformiteitsuitspraak is opgenomen in een SKG-IKOB KOMO-atteest, wordt de geldigheid en aansluiting met wet- en regelgeving bij norm- en/of productwijzigingen bewaakt.

SKG-IKOB Certificatie BV, Geldermalsen



dr. ir. A. van Beek  
 Technisch Manager

**Bijlage: Informatie en tekeningen van het beoordeelde product**

SKG-IKOB aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de door de opdrachtgever aangeleverde tekeningen en gegevens